

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на проведение работ по огнезащитной обработке металлических коробов системы дымоудаления паркинга жилого комплекса «Миракс Парк»
Требования к проведению работ по огнезащитной обработке.

Наименование	Описание
Требования к виду и последовательности (этапы) выполнения работ	Выполнение комплекса работ по огнезащитной обработке должно включать следующие виды и последовательность (этапность) выполнения работ: 1. Предоставление Заказчику необходимой документации на используемое в процессе производства работ оборудование и материалы (технические паспорта, сертификаты) и разрешительной документации на право выполнения подобных работ (свидетельства, лицензии и т.д.); 2. Проведение предварительной очистки поверхностей и конструкций от пыли и грязи силами Исполнителя; 3. Обеспечение обязательного присутствия ответственного представителя Заказчика при проведении огнезащитных работ; 4. Организация совместной (представителями Заказчика и Исполнителя) рабочей комиссии по проведению оценки качества выполненных работ и отбора образцов для предоставления в ИПЛ ГУ МЧС России; 5. Устранение недостатков, выявленных по результатам работы рабочей комиссии; 6. Сдача выполненных работ Заказчику, предоставление отчетной документации, подписание актов.
Требования к объемам выполняемых работ	С целью обеспечения пожарной безопасности в зданиях и сооружениях ЖК «Миракс Парк» и выполнения обязательных требований нормативных документов РФ по пожарной безопасности, требуется выполнить комплекс работ по огнезащитной обработке следующих объектов в зданиях и сооружениях ЖК «Миракс Парк» - металлические короба системы дымоудаления в паркинге общей площадью 500м ² .
Требования к соблюдению нормативных документов по пожарной безопасности	При выполнении работ должны быть соблюдены требования, изложенные в следующих нормативных документах в области обеспечения пожарной безопасности: - Федеральный Закон РФ от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-

	<p>ФЗ);</p> <ul style="list-style-type: none"> - нормы пожарной безопасности "НПБ 232-96. Порядок осуществления контроля за соблюдением требований нормативных документов на средства огнезащиты (производство, применение и эксплуатация)", утвержденные Приказом ГУГПС МВД РФ от 18 июня 1996 г. №31; - Постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012г. «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 17.02.2014 №113, от 23.06.2014 №581, от 06.03.2015 №201);
Требования к условиям выполнения работ	<p>Исполнитель должен обладать действующей лицензией на производство работ (оказания услуг) по огнезащитной обработке строительных конструкций зданий и сооружений, выданной Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Срок действия лицензии должен распространяться на весь период действия договора.</p>
Требования к применяемым материалам	<p>Материалы, используемые при проведении работ по огнезащитной обработке, должны соответствовать установленным ГОСТам, техническим условиям и иметь необходимые сертификаты соответствия.</p>
Общие требования к порядку выполнения работ и качеству работ	<p>Порядок выполнения работ при проведении огнезащитной обработки определяется Заказчиком по согласованию с Исполнителем. Исполнитель обеспечивает проведение огнезащитных работ персоналом соответствующей квалификации, имеющим право на выполнение подобных работ в соответствии с законодательством РФ и действующими нормативными документами в области пожарной безопасности. Исполнитель несёт полную ответственность за соблюдение персоналом внутреннего режима, установленного на территории Заказчика, правил техники безопасности, пожарной безопасности, технологической дисциплины. Технология и качество выполняемых работ должны удовлетворять требованиям действующих норм и правил (Федеральный Закон РФ от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Правила противопожарного режима в Российской Федерации, НПБ-232-96) и инструкции завода изготовителя по нанесению</p>

	огнезащитного состава.
Срок выполнения работ, не более	45(сорока пяти) рабочих дней
Гарантийные требования	Исполнитель несет ответственность за качество выполненных огнезащитных работ и выполняет гарантийные обязательства в течение 24-х месяцев с даты подписания сторонами двустороннего акта сдачи-приемки работ.

1. Требования к качеству оказываемых услуг: Оказываемые услуги должны отвечать потребительским свойствам в соответствии с требованиями государственных стандартов, сертификатов, подтверждающих качество к данному виду услуг.
 2. Требования к характеристикам услуг: Оказываемые услуги должны соответствовать характеристикам, указанным в данном ТЗ, требованиям действующих норм и законодательства.
 3. Условия по гарантии на услуги: Гарантия на оказываемые услуги составляет 24 месяца.
 4. Предложение Исполнителя
- Предложение о цене / Техническое предложение является приложением к Заявке, подается в свободной форме («Стоимость услуг») и должно содержать: цену договора, срок и условия гарантии, место и условия оказания услуг, технические характеристики и иные требования к оказываемым услугам.