

ТСЖ Мирракс Парк
Расчет потребления отопления за декабрь 2017г. По сч. МОЭЖа за ноябрь.

	наименование	потребление ХВС для ГВС (куб.м.)	тариф
1	ХВС для ГВС (куб.м.)	5774	35.40
2	гор вода (руб/куб.м.)		180.55
3	подогр (руб/куб.м.)		145.15
4	тариф на г/кал		1 742.92
5	подогрев воды (г/кал/куб.м.) (стр.3:стр.4)		0.0832798
6	Количество Г/кал. На весь объем ХВС для ГВС (стр.5 х стр.1)		480.857
7	потреблено теплотенергии ТСЖ (по сч. МОЭЖ)		2 995.629
8	Потребление теплотенергии на отопление (Г/кал) (стр.7-стр.6)		2 514.772
9	Коэффициент уменьшения для отопления (стр 8/ стр 7)		0.839480

РАСЧЕТ ОТОПЛЕНИЯ

1	наименование	площадь (кв.м)	Коэффициент уменьшения для отопления (=стр.9)	потребление теплотенергии всего (по счету МОЭЖа)	потребление теплотенергии для отопления (гр.4*гр5)	Общее потребление тепловой энергии на отопление (Г/кал на объем) гр.5+гр.6	Потребление отопления (в Г/кал/кв.м.) (гр.7 : гр.3).
	1 кор	22923.30	0.839480	578.765	485.862	485.862	0.0211951
	2 кор	25169.00	0.839480	598.216	502.191	502.191	0.0199527
	3 кор	26371.40	0.839480	630.270	529.099	529.099	0.0200634
	4 кор	28468.80	0.839480	658.748	553.006	553.006	0.0194250
	5 кор	29689.20	0.839480	341.172	286.407	286.407	0.0096468
	итого жилье	132621.70	0.839480	2 807.171	2 356.565	2 356.565	
	Прочие (офисы, паркинг, мойка, корп. 8)	29748.6	0.839480	188.458	158.207	158.207	0.0053181
	Итого	162370.30	0.839480	2 995.629	2 514.772	2 514.772	

В ЕПД (квитанции) отопление в графе объем указан объем потребления теплотенергии на оплачиваемую площадь помещения, который равен произведению потребления теплотенергии на 1 кв.м (гр.8 расчета) на площадь квартиры,

Управляющий ТСЖ "МирраксПарк"

Державин А.С.