

ТСЖ Мирракс Парк  
 Расчет потребления отопления за январь 2018г. По сч. МОЖКА за декабрь.

	наименование	потребление ХВС для ГВС (куб.м.)	тариф
1	ХВС для ГВС (куб.м.)	5774	35.40
2	гор вода (руб/куб.м.)		180.55
3	подогр (руб/куб.м)		145.15
4	тариф на г/кал		1742.92
5	подогрев воды (Г/кал/куб.м.) (стр.3:стр.4)		0.0832798
6	Количество Г/кал. На весь объем ХВС для ГВС (стр.5 x стр.1)		480.857
7	потреблено теплоэнергии ТСЖ (по сч. МОЖК)		2995.629
8	Потребление теплоэнергии на отопление (Г/кал) (стр.7-стр.6)		2514.772
9	Коэффициент уменьшения для отопления (стр 8/ стр 7)		0.839480

**РАСЧЕТ ОТОПЛЕНИЯ**

1	наименование	площадь (кв.м)	коэффициент уменьшения для отопления (=стр.9)	потребление теплоэнергии всего (по счету МОЖКА)	потребление теплоэнергии для отопления (гр.4*гр5)	Общее потребление тепловой энергии на отопление (Г/кал на объект) гр.5+гр.6	Потребление отопления (в Г/кал/кв.м.) : гр.3): (гр.7
	1 кор	22923.30	0.839480	578.765	485.862	485.862	0.0211951
	2 кор	25169.00	0.839480	598.216	502.191	502.191	0.0199527
	3 кор	26371.40	0.839480	630.270	529.099	529.099	0.0200634
	4 кор	28468.80	0.839480	658.748	553.006	553.006	0.0194250
	5 кор	29689.20	0.839480	341.172	286.407	286.407	0.0096468
	Итого жилье	132621.70	0.839480	2807.171	2356.565	2356.565	
	Прочие (офисы, паркинг, мойка, корп. 8)	29748.6	0.839480	188.458	158.207	158.207	0.0053181
	Итого	162370.30	0.839480	2995.629	2514.772	2514.772	

В ЕПД (квитанции) отопление в графе объем указан объем потребления теплоэнергии на отапливаемую площадь помещения, который равен произведению потребления теплоэнергии на 1 кв.м (гр.8 расчета) на площадь квартиры.

Управляющий ТСЖ "МирраксПарк"

Державин А.С.