

Корпус 1

Местоположение конструктивного элемента			Выявленные дефекты и неисправности	(объем)Количество (объем)Количество (объем)Количество	Ометка о выполнении
Корпус	Этаж	Помещен.			
1	31	Тамбур	Отсутствует доводчик двери на пож. Лестницу	2шт	
	30	Тамбур	Отсутствует доводчик двери на пож. Лестницу	1шт	
		Пентхаус	отсутствует заполнение ограждение пентхауса	4шт	
		Коридор на Балкон	Отходят керамогранитные плитки порталов выхода на балкон		
	29	Лифтовой холл	Сколы напольной плитки	7 шт.	
			Замена плиток подвесного потолка "Армстронг"	8 шт.	
			Поправить светильник	1 шт.	
			Отсутствует доводчик п/п двери	2 шт.	
			Отсутствует светильник эвакуационного выхода	1 шт.	
			Окраска стен	40 кв.м.	
	Квартирный холл	Отсутствует стекло светильника	2 шт.		
		Выровнить деффузор системы вентиляции в подвесном потолке	1 шт.		
		Заменить плитки подвесного потолка "Амстронг"	28 шт.		
		Окрасить стены	12м2		
	Тамбур	Трещина на стене входа в тамбур с пож. Лестницы	2м.п.		

		Отсутствует заглушка в дверных коробках	2 шт.	
	Балкон	Отсутствует штапик балконной двери	1шт.	
		отсутствует одно окно в стеклопакете	1 шт.	
28		Лифтовой холл	2 отверстия на потолке у спринклерных головок, трещина. Покрасить потолок	18 кв. м
	Приклеить отошедшую плитку вверху лифтового портала (лифт рядом с грузовым)		2шт.	
	Отсутствуют заглушки дверной коробки		2 шт.	
	Приклеить отклеившийся уплотнитель двери		6 пог. М	
	Квартирный холл		Трещина на потолке, не покрашен 1 лючок 40x40, пятна, скол. Покрасить потолок	80 кв. м
		Трещины, сколы, царапины на стенах (окрасить стены 100%)	120 кв. м	
		отходит плитка на порталах дверей кв. Б,В,Е,Ж	8 кв.м.	
		Восстановить отсутствующую плитку сапожка	2 плитки	
		Восстановить поврежденный декоративный элемент над дверью кв.2808 (зашпатлевать)	1 шт.	
	Коридор балкона	Отверстие на потолке у спринклерной головки, царапины пятна. Покрасить потолок	12 кв. м	
		Отсутствует штапик стеклопакета балконной двери	1шт	
		Трещины на стенах. Зашпаклевать трещины, покрасить стены	36 кв. м	
Восстановить отклеившуюся плитку сапожка		1 плитка		
Отходит напольная плитка. Приклеить отошедшую плитку				

		Наклеить отсутствующий уплотнитель дверной коробки	5 пог. м	
	Тамбур	Восстановить отсутствующую плитку сапожка	3 плитки	
		На стенах сколы, царапины, трещины. Покрасить стены	6 кв. м	
	Балкон	Повреждена плитка облицовки фасада	1 шт.	
		Приклеить отклеившуюся напольную плитку	1шт	
27	Лифтовой холл	Заменить поврежденный уплотнитель двери	6 пог. м	
	Квартирный холл	Лючок не в плоскости потолка, трещины, пятна. Покрасить потолок	80 кв. м	
		Малярные дефекты на стенах. Покрасить стены	80 кв. м	
	Тамбур	Отсутствует заглушка в дверной коробке	1 шт.	
26	Лифтовой холл	Приклеить отошедшую плитку лифтовых порталов (три лифта)	8шт	
		Сколы плитки над лифтовыми порталами	2 шт.	
	Квартирный холл	Отходит настенная керамогранитная плитка в приквартирном холле		
		отходит плитка на порталах дверей кв. А,Б		
		Отошла плитка сапожка возле кв.Г (под сантех. Шкафом)	4 шт.	
		Окрасить стены возле кв. А	6м2	
		Малярный дефект потолочного лючка. Покрасить лючок	1 шт.	
Коридор балкона	Приклеить отклеившуюся напольную плитку	2 шт.		

25	коридор балкона	Отходят керамогранитные плитки порталов выхода на балкон	2 шт.	
	Балкон	Вставить отсутствующую плитка облицовки фасада	1 шт.	
	Тамбур	Отсутствуют заглушки дверной коробки	2 шт.	
		тещина на стене		
		Приклеить оклеившийся уплотнитель двери	5 пог. м	
	Лифтовой холл	Отверстие на потолке у спринклерной головки, царапины пятна. Покрасить потолок	0,1 кв. м	
		Отсутствует заглушка дверной коробки	1 шт.	
	Квартирный холл	Некачественно окрашен потолочный лючок кв.2506. Покрасить лючок	1 шт.	
		Приклеить отошедшую плитку сапожка напротив лифтового холла	2шт	
		Трещины, сколы, непрокрашенные места на стенах. Покрасить стены	30 кв. м	
		Скол декоративного элемента над дверью техпомещения (ЗАШПАТЛЕВАТЬ)	1шт	
		Отходит настенная керамогранитная плитка в приквартирном холле		
		отходит плитка на порталах дверей кв. Г		
		отсутствует потолочный плинтус над кв. Ж	2м.п.	
Отсутствует сердечник замка пожарного шкафа		1 шт.		
Коридор балкона	Покрасить потолок	12 кв. м		
	Царапины на стенах, подтеки, непрокрашенные места. Покрасить стены	36 кв. м		

	коридор балкона	Отходят керамогранитные плитки порталов выхода на балкон		
	Лестница	Трещина на стене возле тамбура. Зашпаклевать и покрасить стену в зоне трещины	2 м.п.	
	Балкон	Скол напольной плитки. Заменить плитку	3 шт.	
24	Лифтовой холл	Отсутствует чашка спринклерной головки	1 шт.	
		Восстановить отсутствующую плитку облицовки лифтового портала (черная)	3 шт.	
		Приклеить отошедшую плитку сверху лифтового портала (лифт рядом с грузовым)	2шт	
		Установить ручку противопожарной двери меж. Лифт.х. и кв. х.	1шт	
		Отсутствует заглушка в дверной коробке	1 шт.	
		Не покрашен потолок у спринклерной головки, клей на потолке, трещина. Покрасить потолок	80 кв. м	
	Квартирный холл	Отклеилась настенная плитка у двери напротив выхода на балкон	8 шт.	
		Приклеить отклеившуюся плитку облицовки дверных порталов квартир Ж,И	14 шт.	
		Трещины на стенах (окрасить стены) между кв. БиВ	6 кв. м	
		отходит плитка на порталах дверей кв. А,Б		
		Вставить отсутствующие сердечники замков дверей пожарных шкафов	2 шт.	
		Установить отсутствующую декоративную накладку дверной ручки	1 шт.	
		Восстановить отклеившуюся настенную плитку (коричневый мрамор)	8 шт.	

23	Коридор балкона	Сколы на кромках откоса балконной двери. Зашпаклевать и окрасить откосы	0,5м.п.	
		Приклеить отклеившуюся напольную плитку		
	Лестница	Трещина на стене возле тамбура. Зашпаклевать и окрасить	2 м.п.	
		Тамбур	Заменить повреждённый уплотнитель двери лестницы	5 м
	Отсутствует заглушка дверной коробки пожарной лестницы		1 шт.	
	Установить отсутствующий уплотнитель двери тамбура		5 м	
	Лифтовой холл	Отсутствует плитка облицовки лифтового портала (черная)	4 шт.	
		Приклеить отошедшую плитку лифтового портала (4 лифта)	14шт	
		Отсутствует заглушка в дверной коробке	1 шт.	
	Квартирный холл	Трещина, малярный дефект лючка, отверстие у спринклерной головки. Зашпаклевать отверстия, покрасить потолок	80 кв. м	
Трещины, сколы, царапины на стенах		60 кв. м		
Приклеить отошедшую плитку сапожка		9 плиток		
Сколы напольной плитки. Заменить плитку		2 шт.		
отходит плитка на порталах дверей кв. Б,Д,Ж				
Щель в потолке у кв.Б				
Установить отсутствующую декоративную накладку дверной ручки		1 шт.		
Установить отсутствующие сердечники замков пожарных шкафов		2 шт.		

	Коридор балкона	Трещина на потолке, отверстия у спринклерных головок. Зашпаклевать трещины, отверстия, окрасить потолок	18 кв. м	
		Отошла плитка портала м/у кв.х. и коридором	3шт	
		Трещины, сколы, подтеки на стенах. Покрасить стены	2кв.м.	
	Тамбур	Сколы, непрокрашенные места на стенах. Покрасить стены	6 кв. м	
		Отсутствует заглушка дверной коробки	1 шт.	
	Балкон	Скол напольной плитки. Заменить плитку	3 шт.	
22	Лифтовой холл	приклеить отошедшую плитку лифтовых порталов на двух лифтах (особенно Лифт №4)	16шт	
		Установить отсутствующую чашку спринклерной головки	1 шт.	
		Приклеить отклеившуюся плитку облицовки лифтовых порталов (серая)	10 шт.	
	Квартирный холл	Отходит настенная керамогранитная плитка в приквартирном холле		
		Отошла напольная плитка м/у кв.Е и Ж	4шт	
		отходит плитка на порталах дверей кв. Б, Д, напротив кв.Д		
		Приклеить отошедшую плитку сапожка у квартиры тип "Д"	2 плитки	
	Коридор на бадкон	трещина на стене		
		Отходят керамогранитные отошедшие плитки портала м/у кв.х. и коридором на балкон	100%	
		Отходят керамогранитные плитки порталов выхода на балкон		
21	Лифтовой холл	Зашпаклевать зазор у чашки спринклерной головки	1 шт.	

	Лифтовой холл	Приклеить отклеившуюся плитку облицовки лифтовых порталов (серая)	4 шт.	
	Квартирный холл	Зашпаклевать трещины на потолке, окрасить потолок.	68,5 кв. м	
		Трещины, сколы на стенах (колясочная, кв. Б - пятна и отслоение краски 6м2, кв.И - 6м2). Покрасить стены кв. Г,Ж,И	12 кв. м	
		отходит плитка на порталах дверей кв. Б,В,Д,Е,Ж,И		
		Отсутствует декоративная накладка ручки двери технического стояка. Установить накладку	1 шт.	
	Балкон	Отсутствует плитка на пороге при выходе на балкон	2шт	
		Скол напольной плитки. Заменить плитку	2 шт.	
		Отсутствует плитка на порогах балконной двери и двери на лестницу. Восстановить отклеившуюся плитку	3 шт.	
20	Квартирный холл	Пятна, трещины на потолке возле лючка. Покрасить потолок в зоне лючка	1 кв. м	
		Отходит настенная керамогранитная плитка в приквартирном холле		
		отходит плитка на порталах дверей кв. Б,Ж		
		Отклеился потолочный плинтус над кв. Ж, И	4м.п.	
		Царапины, трещины, пятна на стенах возле кв. Г. Покрасить стены все кроме стен возле кв. Д,Е,Ж,И)	80%	
	Коридор балкона	Сколы, пятна, трещины на стенах. Покрасить стены	27,5 кв. м	
	Балкон	Отсутствует плитка на пороге балконной двери. Приклеить плитку	2 шт.	
Скол напольной плитки. Приклеить плитку		2 шт.		
19	Лифтовой холл	Пятна, трещины на потолке. Покрасить потолок	12 кв. м	

	Квартирный холл	Трещины на потолке, пятна на лючке. Покрасить потолок	68, 5 кв. м	
		Трещины, пятна, сколы на стенах (кв. Ж-И - 4м2, кв. Б-В - 6м2). Покрасить стены	10 кв. м	
		Восстановить отсутствующий потолочный плинтус + отклеился плинтус над кв.А - 2м.п.	4 м.п.	
		отходит плитка на порталах дверей кв. Б,И		
		Отсутствуют декоративные накладки ручек дверей. Установить накладки	3 шт.	
	Коридор балкона	Царапины на стенах. Покрасить стены	12 кв. м	
Балкон	Восстановить отсутствующую плитку на пороге двери на лестницу	2шт		
18	Лифтовой холл	Отсутствует чашка спринклерной головки	1 шт.	
		Приклеить отошедшую плитку портала между кв.х. и л.х.	2шт.	
		вспучилась плитка на стене (чёрная)	8шт	
		Скол напольной плитки. Заменить плитку.	1 шт.	
	Квартирный холл	отходит плитка на порталах дверей кв. Б,В	8 шт.	
		Плинтус у колясочной отклеился		
		Сколы, пятна , трещины на стенах. Покрасить стены напротив л.х.	75 кв. м	
	Коридор на балкон	Приклеить отошедшую плитку сапожка	8шт	
		Отходят керамогранитные плитки порталов выхода на балкон		
	17		Восстановить отсутствующую плитку облицовки портала (левый лифт - черная), приклеить отошедшую плитку	2 шт.

	Лифтовой холл	Приклеить отошедшую плитку портала (лифт напротив грузового)	2шт	
		Царапина на двери	1 полотно	
	Квартирный холл	Отверстия у спринклерных головок. Зашпаклевать отверстия	2 шт.	
		отходит плитка на порталах дверей кв. Б,В		
		Отошла напольная плитка возле кв.И	1 шт.	
		Трещины, пятна, потертости на стенах (кв.Г). Покрасить стены	12 кв. м	
	Коридор на балкон	Отсутствует 1 плитка на полу	1 шт.	
	Тамбур	Оштукатурить стену над дверной коробкой отверстие 10x20см	1шт	
Колясочная	Отсутствует керамогранитная плитка в холле	0,35кв.м.		
16	Квартирный холл	Окраска стен	75 кв.м.	
		Замена плиток потолка "Армстронг"	50%	
	Коридор балкона	Замена плиток потолка "Армстронг"	3 шт.	
	Балкон	Отклеилась напольная плитка перед тамбуром. Приклеить плитку		
	Тамбур	Отслаивание краски вверху на стенах. Покрасить стены	16 кв.м.	
15	Лифтовой холл	Трещины на потолке. Покрасить потолок	12 кв. м	
		Трещины на потолке. Зашпаклевать трещины, покрасить потолок	68,5 кв. м	
		отходит плитка на порталах дверей кв. Б		

	Квартирный холл	Трещины, пятна, сколы на стенах. Покрасить стены (особенно кв. Г.В)	75 кв. м	
		Сколы напольной плитки. Заменить плитку	3 шт.	
		Приклеить отошедшую плитку сапожка напротив коридора на балкон	3 шт.	
	Балкон	Отклеилась напольная плитка перед тамбуром. Приклеить плитку		
	Коридор на балкон	Приклеить отошедшую плитку портала м/у кв.х. и коридором на балкон	7шт	
		Отходят керамогранитные плитки порталов выхода на балкон		
14	Лифтовой холл	Приклеить отошедшую настенную плитку облицовки лифтового портала (левый лифт)	6 шт.	
		Приклеить отошедшую настенную плитку облицовки лифтового портала (лифты №№1.2.3)	6шт	
	Квартирный холл	окрасить стены м/у кв. БиВ, коляс. И л.х.		
		Отсутствует сердечник замка двери помещения для сбора мусора	1 шт.	
		отходит плитка на порталах дверей кв. В,Е,Ж		
	Коридор балкона	Щель в потолке		
		Отверстия в потолке у сплинкерной головки. Зашпаклевать отверстия	1 шт.	
		Отхоит плитка облицовки прохода между квартирным холлом и коридором балкона. Приклеить отошедшую плитку	3 шт.	выполнено
	Балкон	Разбита плитка облицовки фасада. Заменить плитку фасада	1 шт.	Выполнено
		Разбита плитка на пороге балконной двери. Заменить плитку	4 шт.	
	Внутренняя лестничная клетка	Расколота плитка на ступенях		

13	Лифтовой холл	Отсутствует чашка спринклерной головки.	1 шт.	
		Отходит плитка облицовки лифтовых порталов (все 4 лифта). Приклеить отошедшую плитку	12шт	
	Квартирный холл	Трещины, пятна на потолке. Покрасить потолок	68,5 кв. м	
		отходит плитка на порталах дверей кв. Б,В		
		Пятна, отслаивается шпаклевка на стенах. Покрасить стены (кв.Г ,Д,Ж,И), напротив л.х., м/у кв. Е и Ж	75 кв. м	
	Коридор балкона	Отверстия, трещины на потолке. Покрасить потолок	9 кв.м.	
		Затереть швы в плитке облицовки портала		
Сколы на стенах. Покрасить стены		27 кв. м		
12	Лифтовой холл	Трещины, пятна на стенах	30 кв. м	
	Квартирный холл	отходит плитка на порталах дверей кв.Ж		
		Отходит настенная керамогранитная плитка в приквартирном холле		
		Затереть тещины на сопряжении стен с потолком возле кв.Г Покрасить стены, трещины и сколы на стенах (кв.Д,Ж - 2м2, кв.И - 2м2, кв.Г - 2м2) (кв.Г - 2м2) (между коляс. И л.х., напротив л.х, от л.х до угла в сторону кв.Д)		
	Коридор балкона	Отверстия, трещины на потолке (возле сплинкерной головки)	1 шт.	
		Скол напольной плитки. Заменить плитку	1 шт.	
	Балкон	Заменить плитку порога	1шт	
11		Трещины, сколы на стенах . Покрасить стены	75м2	

Квартирный холл	Покрасить потолки	100%		
	Заделать трещины в декоративных элементах над дверями калсочной и выхода в тамбур	19,5 м.п.		
	Установить отсутствующий сердечник замка металлической двери	1 шт.		
	Отсутствуют декоративные накладки ручек дверей	2 шт.		
	Скол напольной плитки. Заменить плитку	1 шт.		
Коридор балкона	Отходят керамогранитные плитки порталов выхода на балкон	1шт		
	Покрасить стены	27м2		
	Ремонт сапожка	7м.п.		
	Трещины на потолке. Покрасить потолок	9 кв. м		
Лифтовой холл	Напольная плитка возле лифта №3	4шт		
	Ремонт облицовки лифтовых порталов	4,3м2		
Колясочная	Ремонт облицовки стен (отошла керамическая плитка)	10,5м2		
Балкон	Скол плитки порога балконной двери. Заменить плитку	1 шт.		
10	Квартирный холл	Отверстия, трещины, пятна на потолке. Покрасить потолок	68,5 кв. м	
		отходит плитка на порталах дверей кв. Б,В		
		приклеить отошедшую плитку портала колясочной	10шт	
		Установить лючок 40x20	1 шт.	

	Коридор балкона	Отсутствует сердечник замка металлической двери. Установить сердечник	2 шт.	
		Отходят керамогранитные плитки порталов выхода на балкон		
		Отошла плитка портала м/у кв.х. и коридором (сверху)	1шт	
		Пятна, сколы на стенах. Покрасить стены	27,5 кв. м	
		Трещины в декоративном элементе облицовки прохода из коридора балкона в квартирный холл	1 шт.	
	Колясочная	Ремонт облицовки стен (отошла керамическая плитка)	8м2	
	Лифтовой холл	Отходит плитка лифтового портала (лифт напротив грузового)	2шт	
9	Лифтовой холл	Трещины на потолке. Покрасить потолок	12 кв. м	
	Квартирный холл	Трещины на потолке. Зашпаклеваттрещину	2 м.п.	
		Трещины, отслаивается шпаклевка на стенах кв. В-Б, Г-Д. Зашпаклевать и покрасить стены	14 кв. м	
	Лестница	Отклеилась напольная плитка перед тамбуром. Приклеить плитку		
8	Лифтовой холл	Отошла плитка портала грузового лифта	3шт	
		Отклеилась плитка облицовки лифтового портала (правый лифт сверху). Приклеить отклеившуюся плитку	1 шт.	
	Квартирный холл	Трещины, пятна на потолке возле лючка. Покрасить потолок возле лючка	68,5 кв. м	
		Пятна, трещины на стенах (возле техпомещения). Покрасить стены	12 кв. м	
		Трещина на угловом декоративном элементе. Зашпаклевать трещину	1 шт.	
	Коридор на балкон	трещина на стене		


	Лестница	Отклеилась напольная плитка перед тамбуром. Приклеить плитку	4 шт.	
7	Квартирный холл	Трещины на потолке (возле лючка). Покрасить потолок, зашпаклевать трещину	1 кв. м	
		отходит плитка на порталах дверей кв. В		
		Трещины, сколы царапины на стенах (у техпомещения и кв.И). Покрасить стены	75 кв. м	
	Лифтовой холл	Отошла плитка порталов грузового лифта и лифта рядом	3шт	
	Пожарная лестница	Отошла плитка площадки между 6 и 7 этажом	4шт	
	Коридор балкона	Повреждена напольная плитка. Заменить повреждённую плитку	2 шт.	
6	Лифтовой холл	Заменить поврежденный уплотнитель п/п двери	5 м.п.	
	Квартирный холл	Трещины, пятна на потолке. Покрасит потолок	68,5 кв. м	
		Трещины, сколы, пятна на стенах. Покрасить стены	75 кв. м	
		отходит плитка на порталах дверей кв. Д,Е,Ж		
		Отсутствуют сердечники замков металлических дверей. Установить сердце	2 шт.	
	Коридор балкона	Трещина на потолке. Покрасить потолок	9 кв. м	
		Пятна на стенах. Покрасить стены	27,5 кв. м	
		Трещина на декоративном элементе. Зашпаклевать трещину	1 шт.	
	5	Лифтовой холл	Отходит плитка лифтовых порталров и алюминиевая раскладка порталов (сторона напротив грузового лифта)	2шт


		Трещины на потолке. Покрасить потолок	12 кв. м	
	Квартирный холл	Трещины, пятна на потолке. Покрасить потолок	68,5 кв. м	
		Отходит напольная плитка. Приклеить отошедшую плитку		
		Трещины, сколы, отслаивается шпаклевка на стенах возле коридора на балкон и тех помещения). Покрасить стены	20 кв.м.	
		Отсутствует декоративная накладка ручки металлической двери. Установить накладку	1 шт.	
		Отходят керамогранитные плитки порталов выхода на балкон		
		Скол настенной плитки у квартиры тип "А". Заменить плитку	1 шт.	
		Коридор балкона	Отошла плитка портала м/у кв.х. и коридором	1шт
	Отходит напольная плитка возле портала. Приклеить отошедшую плитку		6 шт.	
4	Балкон	Треснула плитка облицовки фасада. Заменить плитку фасада	1 шт.	
		Повреждена напольная плитка. Заменить повреждённую плитку	1 шт.	
	Квартирный холл	Пятна и трещины на потолке. Покрасить потолок	68,5 кв. м	
		Отходит настенная керамогранитная плитка в приквартирном холле		
		отходит плитка на порталах дверей кв. Б,В		
		Отклеивается декоративный элемент над квартирой тип Е. Приклеить декор. Элемент (декор. Эл. лежит над верью)	1м.п.	
	лифтовой холл	Приклеить отошедшую плитку лифтовых порталов		
	Коридор на балкон	Отходят керамогранитные плитки порталов выхода на балкон		


3	Лифтовой холл	Трещины на потолке. Покрасить потолок	12 кв. м	
		Восстановить плитку облицовки лифтового портала (серая)	2 шт.	
		Отходит плитка лифтовых порталов грузового лифта и лифт напротив	8шт	
		Отсутствует ручка двери. Установить ручку	1 шт.	
	Квартирный холл	Отверстие, трещины, пятна на потолке. Покрасить потолок	68,5 кв. м	
		Отходит настенная керамогранитная плитка в приквартирном холле		
		отходит плитка на порталах дверей кв. Ж		
		Не закреплена крышка потолочного лючка	1 шт.	
		Пятна трещины царапины на стенах (отслаивается краска возле кв. В 1,5м2 и техпомещения 1,5м2). Покрасить стены	3 кв.м.	
		Отсутствует декоративная накладка ручки двери. Установить накладку	1 шт.	
		Скол настенной плитки у помещения для сбора мусора. Заменить плитку	1 шт.	
	Коридор балкона	Отверстие на потолке возле головки сплинкера. Зашпаклевать отверстие	9 кв. м	
	2	Лифтовой холл	Отошла плитка облицовки лифтовых порталов грузового и пассажирского лифта	7 шт.
1	Коридор	Отсутствует сердечник замка двери пожарного выхода. Установить сердечник	1 шт.	
		Заменить поколотую плитку внизу арки входа в лифтовой холл	1 шт.	
		Отсутствует декоративная накладка ручки двери пожарного выхода. Установить накладку	1 шт.	
		Установить замок с ручками в дверь тех. Помещения за постом охраны	1 шт.	


-1	Вестибюль	Заменить поколотую плитку внизу стойки поста охраны и вход в лифтовой холл	12шт	
		Разбит стеклопакет. Заменить стеклопакет	1 шт.	
	Лифтовой холл	Не закреплен кронштейн крепления доводчика	1 шт.	
		Установить отсутствующий декоративный элемент	1 шт.	
		Отсутствует крышка доводчика	1 шт.	
	Коридор к паркингу	Отсутствуют чашки спринклерных головок	2 шт.	
		Пятна на стенах (окрасить стены 100%)	105 кв. м	
		Заделать отверстие в стене (ГКЛ)	1 шт.	
	Коридор к вестибюлю	Отслоение шпаклёвки и краски на стенах. Выполнить гидроизоляцию инъектированием, покрасить стены	50 кв.м.	
	Вестибюль	Отклеивается потолочный плинтус	1 м	
		Отсутствуют два декоративных элемента. Установить декоративные элементы	2 шт.	


Примечания
































затереть швы

